



Szanowni Państwo,

Dotyczy odpowiedzi na zadane pytania na:

„Dostawę jedenastu autobusów niskopodłogowych z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim”.

### **Pytanie**

Na zadane przez nas pytanie dotyczące dopuszczenia systemu gaśniczego działającego w oparciu o:

Proszek gaśniczy ABC – jako medium gaśnicze oraz pneumatyczną detekcję otrzymaliśmy odpowiedź:

Intencją zamawiającego jest aby system detekcji pożaru był niezależny od zasilania energią elektryczną, dlatego też Zamawiający nie dopuszcza zastosowania systemu detekcji działającego na zasadzie elektrycznej.

Czy mamy zatem rozumieć, że zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu proszkowego z 4 dyszami gaśniczymi gdzie detekcja oparta jest o pneumatyczny detektor liniowy.

Brak dopuszczenia rodzimego pochodzenia systemu gaśniczego stanowi w naszej ocenie rażące ograniczenie konkurencyjności nie tylko w stosunku do producenta systemu gaśniczego, ale również jednego z czołowych dostawców na polskim rynku – firmy MAN.

### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje treść zapisu - Załączniku nr 1 do SWIZ pkt 3, ppkt f, dopuszczając inny czynnik gaśniczy.